



国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司  
天然气计量交接凭证（武汉东分输站）

填写日期: 2025-11-27

凭证编号: HZGS-WHDFSZ-XNZY-20251127

承运单位: 国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司

接收单位: 中石油昆仑燃气有限公司咸宁分公司

计量时间: 2025年11月26日 08:00 至 2025年11月27日 08:00

计量交接地点	流量计位号 名称	前日日累 (体积量) Nm <sup>3</sup>	前日日累 (能量) MJ	平均高位发热量 MJ/m <sup>3</sup>	计量气量 Nm <sup>3</sup>	计量能量 MJ		
武汉东分输站	FT11305	775155			775155			
	FT11306							
合计交接气量 (小写) Nm <sup>3</sup>	775155			合计交接能量 (小写) MJ				
合计交接气量 (大写) Nm <sup>3</sup>	柒拾柒万伍仟壹佰伍拾伍标方			合计交接能量 (大写) MJ				
CH <sub>4</sub> (%)	94.7577			N <sub>2</sub> (%)	1.3992			
C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> (%)	2.4158			CO <sub>2</sub> (%)	0.7374			
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> (%)	0.4632			H <sub>2</sub> (%)				
n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> (%)	0.0693			H <sub>2</sub> S (mg/m <sup>3</sup> )	1.1900			
i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> (%)	0.0800			总硫(以硫计) (mg/m <sup>3</sup> )				
C(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> (%)				水露点 (℃)	-5.5500			
n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> (%)	0.0175			绝对密度(kg/m <sup>3</sup> )	0.7584			
i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> (%)	0.0214			高位发热量 (MJ/m <sup>3</sup> )	37.4771			
C <sub>6</sub> <sup>+</sup> (%)	0.0385			低位发热量 (MJ/m <sup>3</sup> )	33.7950			
烃露点(℃)								
备注								
供气单位 (盖章)				接气单位 (盖章)				
供气方计量员	陈鑫蓬			接气方计量员	黎鑫			
天然气气量 争议量 (+/-)				天然气能量 争议量 (+/-)				