

咸宁市住房和城乡建设局

予以公开

A

对市六届人大四次会议第 104 号建议的答复

王关代表：

您提出的《关于修建黄畈一组排水泵站的建议》收悉，现答复如下：

首先十分感谢您对黄畈社区一组羊嘴巷、潘家巷积水问题的关注，城市内涝不仅给居民出行造成困难，还造成一定的财产损失。2021 年 4 月，国务院办公厅印发了《关于加强城市内涝治理的实施意见》，要求“到 2025 年，基本形成‘源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急’的城市排水防涝工程体系，排水防涝能力显著提升，内涝治理工作取得明显成效。历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除”。长期以来，市委市政府高度重视城区积水点整治工作，2020 年排查出来的城区 88 个积水点，制定了“一点一策”整治方案，并按计划逐年整治消除，黄畈社区一组羊嘴巷、潘家巷积水点纳入十六潭片区雨污管网建设及更新改造工程建设内容。我局在收到市六届人大四次会议第 104 号建议后，组织咸安区人民政府、咸安区住建局专题调查研究，及时与各会办单位进行沟通，用心用情用力办理。现将有关情况回复如下：

一、基本情况

石油路片区、金泉湾片区地势低洼，汛期淦河水位上涨时，受河水顶托，造成石油路片区、金泉湾片区内涝发生。2019年，市政府投资建设了金泉湾排涝泵站，解决了金泉湾片区汛期内涝问题。

黄畈社区一组羊嘴巷、潘家巷排水箱涵至黄畈闸入淦河，该箱涵主要收集十六潭公园、石油路片区、万达广场周边等区域雨水。因羊嘴巷、潘家巷地势低洼，强降雨淦河水位上涨时，受河水顶托，羊嘴巷、潘家巷出现内涝。

二、治理情况

2023年，我局在谋划十六潭片区雨污管网建设及更新改造工程时，已统筹考虑黄畈社区一组羊嘴巷、潘家巷内涝问题，拟在黄畈闸处建设排涝泵站彻底解决内涝问题。

2024年，咸宁市十六潭片区雨污管网建设及更新改造工程列入2024年政府投资计划，主要建设内容为：改造雨污混错接点202处，新建排水管道21000米，改造小区地块内雨污分流22个，整治排口10个，新建规模 $16\text{m}^3/\text{s}$ 排涝泵站1座，项目计划总投资11007.89万元。我局积极推进项目初步设计等前期工作，并积极向上争取“两重”城市地下管网建设领域超长期国债资金支持，成功争取超长期国债资金6600万元。

2025年5月，黄畈排涝泵站工程开工建设，泵站占地约800平方米，采用全地埋方式建设，建成后地面恢复原貌。泵闸设计规模 $16\text{m}^3/\text{s}$ ，配置4台全灌流泵，工程总投资1800万元。目前，

该工程已完成土建施工和设备安装，正在进行设备调试及通电工作，预计7月30日前竣工并投入使用。

三、下步工作

1. 在黄畈闸排涝泵站未建成前，将针对黄畈社区一组羊嘴巷、潘家巷积水点制定应急抽排预案，强降雨时调配应急排涝泵车开展应急抽排。

2. 加快推进黄畈排涝泵站工程建设，力争7月30日前竣工并投入使用。

3. 建立长效机制，做好黄畈闸排涝泵站调度，充分发挥泵站抽排功效，保障居民财产安全。

咸宁市住房和城乡建设局

2025年7月18日

主管领导：黄心伟

联系电话：13907248278

经办人姓名：黄胜强

联系电话：13407240758

邮政编码 437100

抄送：市人大常委会代工委（1份）

市政府政务督查室（2份）（纸质版送市政府大楼227，正式文件扫描件和电子文档反馈至督查系统）